



**Obec Dolní Lomná**  
Dolní Lomná čp. 164  
739 82 Dolní Lomná


## Podmínky obce pro vodovodní přípojky

26.1.2026

### 1. Obec Dolní Lomná souhlasí se zřízením vodovodní přípojky za podmínek:

- a) pro zřízení vodovodní přípojky je nutno podat samostatnou žádost
  - b) vodovodní přípojka bude provedena v souladu s projektovou dokumentací odsouhlasenou Stavebním úřadem přiloženou k žádosti
  - c) napojení bude provedeno odborně způsobilou a k tomu oprávněnou osobou s doložením výsledku tlakové zkoušky a kladného výsledku rozboru pitné vody vodovodní přípojky
  - d) vodovodní přípojka bude osazena teleskopickým uzavíracím ventilem co nejbližší vodovodního řádu, kryt ventilu bude v úrovni okolního terénu, ventil bude přístupný správci vodovodního řádu
  - e) vodovodní přípojka bude osazena vodoměrem (s ventily pro demontáž) za hlavním uzávěrem vody ve vodoměrné šachtě na místě přístupném správci vodovodního řádu, nebo v technické místnosti stavby, v případě vodovodní přípojky delší než 50 m, musí být vodoměr osazen ve vodoměrné šachtě co nejbližší uzavíracího ventilu u vodovodního řádu
  - f) podle Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, § 11 Vodovody, odstavec (2) Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu
  - g) datum provedení vodovodní přípojky bude 5 dnů předem oznámeno Obecnímu úřadu Dolní Lomná
  - h) skutečné provedení vodovodní přípojky si před záhozem zkontroluje pracovník obce a bude polohopisně a výškově zaměřeno a dokumentace zaměření bude v jednom vyhotovení předána na Obecní úřad Dolní Lomná
  - i) před zahájením odběru vody bude s Obcí Dolní Lomná uzavřena smlouva o dodávkách a odběru pitné vody, ke které doloží žadatel montážní listek s počátečním stavem vodoměru a protokol o zkoušce těsnosti
  - j) k vodoměru bude pracovníkovi OÚ Dolní Lomná umožněn přístup pro kontrolu a provedení periodických odpisů stavu vodoměru
  - k) neměřený odběr lze uskutečnit jen na základě písemné dohody s Obcí Dolní Lomná
2. Zřízení nového odběrného místa vyžaduje i zajištění likvidace odpadních vod v souladu s platnými předpisy.
  3. Tento souhlas nenahrazuje opatření, stanoviska a vyjádření jiných správních orgánů a dalších dotčených osob.

S pozdravem

  
Sikorová Eva  
starostka obce

